



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. DE.ОП 014.B.01300

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности « 06 » сентября 2008 г. Действителен до « 05 » сентября 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом
образец

Плиты минераловолокнистые потолочные
серий «Терматекс», «Экомини»
продукция

код ОКП

6806

код ТН ВЭД

Соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97:
группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий материал по СНиП 21-01-97*), группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемый материал по СНиП 21-01-97*), материал с малой дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18 (группа Д1 по СНиП 21-01-97*), малоопасный материал по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20 (группа Т1 по СНиП 21-01-97*)

ГОСТ

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на

серийный выпуск

Серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан: фирме «Knauf AMF GmbH & Co. KG»

наименование предприятия, организации

Германия, Postfach, 1263, Elsenthal 15, D-94481 Grafenau, Deutschland,

адрес

Тел. (49) 8552 4 22-0, факс (49) 8552 4 22-32

Изготовитель: фирма «Knauf AMF GmbH & Co. KG»

наименование предприятия, организации

Германия, Postfach, 1263, Elsenthal 15, D-94481 Grafenau, Deutschland,

Тел. (49) 8552 4 22-0, факс (49) 8552 4 22-32

адрес



№ 0222210